

水質 計測値

日付		水質		備考
		濁度(NTU) 管理基準値: 100以下	PH 管理基準値: 7.0~8.3	
2016/8/1	月	15.0	7.3	
2016/8/2	火	11.0	7.0	
2016/8/3	水	11.0	7.1	
2016/8/4	木	10.0	7.1	
2016/8/5	金	10.0	7.2	
2016/8/6	土	10.0	7.0	
2016/8/7	日			
2016/8/8	月	45.0	7.5	
2016/8/9	火	56.0	7.6	
2016/8/10	水	32.0	7.3	
2016/8/11	木	18.0	7.1	
2016/8/12	金	11.0	7.1	
2016/8/13	土			
2016/8/14	日			
2016/8/15	月			
2016/8/16	火			
2016/8/17	水			
2016/8/18	木			
2016/8/19	金			
2016/8/20	土			
2016/8/21	日			
2016/8/22	月	48.0	7.7	
2016/8/23	火	55.0	7.9	
2016/8/24	水	23.0	7.5	
2016/8/25	木	12.0	7.2	
2016/8/26	金	41.0	7.6	
2016/8/27	土	35.0	7.4	
2016/8/28	日			
2016/8/29	月	36.0	7.6	
2016/8/30	火	-	-	台風10号上陸: 工事中止
2016/8/31	水	33.0	7.4	