

水質 計測値

		水質		
日付		濁度(NTU) 管理基準値: 100以下	PH 管理基準値: 7.0~8.3	備考
2016/9/1	木	25.0	7.1	
2016/9/2	金	15.0	7.2	
2016/9/3	土	11.0	7.2	
2016/9/4	日			
2016/9/5	月	10.0	7.1	
2016/9/6	火	10.0	7.0	
2016/9/7	水	11.0	7.2	
2016/9/8	木	32.0	7.2	
2016/9/9	金	-	-	台風13号上陸: 工事中止
2016/9/10	土	31.0	7.2	
2016/9/11	日			
2016/9/12	月	16.0	7.3	
2016/9/13	火	35.0	7.1	
2016/9/14	水	23.0	7.5	
2016/9/15	木	19.0	7.3	
2016/9/16	金	15.0	7.2	
2016/9/17	土	12.0	7.0	
2016/9/18	日			
2016/9/19	月	17.0	7.4	
2016/9/20	火	36.0	7.4	
2016/9/21	水	29.0	7.1	
2016/9/22	木	34.0	7.3	
2016/9/23	金	41.0	7.5	
2016/9/24	土	43.0	7.6	
2016/9/25	日			
2016/9/26	月	21.0	7.1	
2016/9/27	火	23.0	7.4	
2016/9/28	水	18.0	7.2	
2016/9/29	木	25.0	7.6	
2016/9/30	金	16.0	7.3	